


10.5/3 VYM. NA 10.5/15  
 NOVÝ P.B. OSAZIŤ 3.5 M OD JESTV. OPLOTENIA  
 NOVÝ P.B. FAZKÚ KONZOLU - 3X OK  
 NAMONT. ÚO JIVEI 25/ 400 PPN 20A H-KO-10.5M  
 KONZOLA KÁBLOVÉJ KONCOVKY  
 2X OCHR. OCEL. RÚRA DN159/4.5

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:  
 NAPŔAŽOVÁ SOŠTAVA: 3x22000 V, AC 50 Hz, IT  
 3+PEN, AC 50 Hz, 230 / 400 V, TN-C  
 VODIČE: 3x (NA2XS2Y 1x95RM/16 mm2)  
 NAYY-J 4x240 mm2  
 NAYY-J 4x95 mm2  
 NFA2X 4x95 mm2

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
 zariadenia VN:  
 - ochrana pred priamim dotykom: krytmi, zábranou, prekážkou,  
 umiestnením mimo dosahu podľa STN EN 61936:2011, čl. 8.2.1.1.  
 - ochrana pred nepriamim dotykom: ochrana uzemnením - samočinným odpojením napájania  
 s rýchlym vypnutím v sieti s nízko impedančným uzemnením neutrálneho bodu (sieť IT)  
 podľa STN EN 50 522:2011 a STN EN 61936:2011  
 zariadenia NN:  
 podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl. 4.11

PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVESTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY  
 ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI

- LEGENDA:
- EXIST. VV VZDUŠNÉ VEDENIE 110 KV - OŠTÁVA
  - EXIST. VN VZDUŠNÉ VEDENIE - OŠTÁVA
  - EXIST. VN VZDUŠNÉ VEDENIE - DEMONTÁŽ
  - NAVRH. VN KÁBLOVÉ VEDENIE 3X (NA2XS2Y 1X95RM/16 MM2)
  - EXIST. NN VZDUŠNÉ VEDENIE - OŠTÁVA
  - EXIST. NN VZDUŠNÉ VEDENIE - DEMONTÁŽ
  - NAVRHOVANÉ NN KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4X240 MM2, RESP. NAYY-J 4X95 MM2  
 RESP. NFA2X 4X95 MM2
  - NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRANSFORMAČNÁ STANICA  
 TYP EHG S TRANSFORMÁTOROM TOHN 35B/22 400 KVA
  - STL PLYNOVOD
  - VODOVOD
  - ZÁVLAHOVÉ POTRUBIE
  - VEDENIE T-COM



Hlavný inžinier projektu:	Ing. Jozef Vláči				
Zodpovedný projektant:	Ing. Jozef Vláči				
Projektant:	Ing. Jozef Vláči				
Miesto stavby/ Kataster:	HRUBÝ ŠŮR - K.Ú. HRUBÝ ŠŮR, HORNÉ JANJKY				
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná a.s., Čulcova 6, 816 47 Bratislava				
Stavba:	DS HRUBÝ ŠŮR VN 435 - VNK				
Súbor/Objekt:	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ TS SO 02 - VN KÁBLOVÉ VEDENIE SO 03 - NN KÁBLOVÉ VEDENIE FS 01 - TECHNOLÓGIA TS				
Obsah:	SITUÁCIA				
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:
L13.0908.16.0001	02/2017	00	1:500	4xA4	PDkSP+RS
					Sada č. výkres č.
					3

**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
 DISTRIBUČNÁ**  
 Čulcova 6  
 SK-816 47 Bratislava  
 T +421-31-557 31 38  
 M +421-907 71 84 66  
 e-mail: jozef.vlaci@zdsds.sk